

ESTE PRODUCTO ES PROPIEDAD DE MEL, S.A. DE C.V.-POR TANTO SE PROHIBE LA PRODUCCION TOTAL O PARCIAL A TRAVEZ DE CUALQUIER MEDIO, SI NO ES AUTORIZADA POR EL AUTOR, LOS DAÑOS Y PERJUICIOS SERAN PENALIZADOS DE ACUERDO A LAS LEYES DE DERECHO DE AUTOR

PLANTA O EQUIPO.

BASTIDOR DE DIST. MIXTO 1000A-48VCD

No.ESP.
DDI. 100-9SF-1

TITULO.


DIAGRAMA DE IDENTIFICACIONES

ARCHIVO.
DDI. RED

REVISIONES

No.	POR	FECHA
a	PLANO NUEVO	2008-09-11
b	MODIF. BARRAS	2008-10-28

PLANO DE REF.: 9SF
DISCO : RED DISA
REVISO
E.C.M.



VISTA FRONTAL
(SIN PUERTAS)


VISTA LAT-DER.

VISTA FRONTAL
(PUERTAS)



VISTA INFERIOR

NOTA:
SE RECOMIENDA INSTALAR EL BASTIDOR (ES)
A UNA DISTANCIA MINIMA DE 0.50m
RESPECTO A LA PARED O MUROS PARA
PERMITIR EL FACIL ACCESO PARA SERVICIO,
VENTILACION,Y/O MANTENIMIENTO



VISTA SUPERIOR
(SIN ESCALA)

NOTA: ACOTACIONES EN
mm. (PULGADAS)